

出厂水水质周报 (2026.05.11-2026.05.17)

| 出厂水水质周报 (2026.05.11-2026.05.17)    |                       |      |                |      |
|------------------------------------|-----------------------|------|----------------|------|
| 检测项目                               | 标准限值<br>(GB5749-2022) | 最高值  | 最低值            | 均值   |
| 浑浊度(散射<br>浑浊度单<br>位)/NTU           | 1                     | 0.26 | 0.20           | 0.24 |
| 色度(铂钴<br>色度单位)/<br>度               | 15                    | <5   | <5             | <5   |
| 臭和味                                | 无异臭、异味                | 无    | 无              | 无    |
| 肉眼可见物                              | 无                     | 无    | 无              | 无    |
| 游离氯<br>(mg/L)                      | ≥0.3 且 ≤2             | 0.6  | 0.6            | 0.6  |
| 高锰酸盐指<br>数 ((以 O2<br>计)/<br>(mg/L) | 3                     | 1.48 | 0.88           | 1.11 |
| 菌落总数<br>(CFU/mL)                   | 100                   | 未检出  | 未检出            | 未检出  |
| 总大肠菌群<br>(CFU/100mL)               | 不应检出                  | 未检出  | 未检出            | 未检出  |
| 大肠埃希氏<br>菌<br>(MPN/100mL)          | 不应检出                  | 未检出  | 未检出            | 未检出  |
|                                    |                       |      |                |      |
|                                    |                       |      | 扬中金州水务有限公司化验中心 |      |