

二次供水 水质检测数据公示							
采样日期				2026.4.27	2026.4.27	2026.4.27	2026.4.27
采样地点				清华园南区	清华园西区	鼎恒名座	东城秀锦
合格率（%）（合格项次/总项次）				100	100	100	100
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022				
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	4	6	14	15
3	色度(铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
4	浑浊度(散射浑浊度单位)	NTU	1	0.20	0.23	0.27	0.29
5	臭和味		无异臭、异味	无	无	无	无
6	肉眼可见物		无	无	无	无	无
7	pH		不小于6.5且不大于8.5	7.88	7.86	7.89	7.88
8	游离氯	mg/L	0.3~2（出厂水）； 0.05~2（管网末梢	0.3	0.3	0.2	0.2

2026.4.27	2026.4.27	2026.4.27	2026.4.27	2026.4.27	2026.4.27
老公路站商	鸣翠山庄8号	鸣翠山庄26号	鸣翠山庄38号	鸣翠山庄41号	鸣翠山庄46号
100	100	100	100	100	100
检测结果					
未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
6	5	未检出	未检出	5	5
<5	<5	<5	<5	<5	<5
0.27	0.22	0.24	0.20	0.26	0.22
无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无
7.82	7.90	7.89	7.88	7.91	7.87
0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3
			扬中金州水务有限公司化验中心		